



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6 Υ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 87
Τηλ. 2631060185
E-mail : xkoutsovoulou@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π. Μεσολογγίου: 08-10-2026
Αρ. Πρωτ. : 9027

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24000 BTU ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» CPV : 39717200-3

Σχετ.: Οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε **οικονομική προσφορά** για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24000 BTU ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Η οικονομική προσφορά σας να κατατεθεί μέχρι τις **14-10-2026 και ώρα 10:00 π.μ**

Περιγραφή εργασιών

α/α	Περιγραφή εργασιών – υλικών
1	Κλιματιστικό split units inverter ονομαστικής ισχύος 24.000 btu/hr ψύξης θέρμανσης σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές.
3	Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τον κατασκευαστή και σύμφωνα με οδηγίες επίβλεψης. Περιλαμβάνει βάσεις και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται.
4	Δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με κατασκευαστή και σύμφωνα με οδηγίες επίβλεψης.
5	Εργασία τοποθέτησης για ψυκτικό, ηλεκτρικό και δίκτυο αποχέτευσης.

Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικού

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας inverter, καινούργιο και αμεταχειριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να έχουν Σήμανση CE.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικού 24.000 btu/hr

Ονομαστική Απόδοση Btu/h 24000

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) A+++

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) A+

Εγγύηση 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη

Τύπος Λειτουργίας Ψ/Θ

Λειτουργία Wi-Fi Προαιρετική

Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph 220-240V, 50Hz, 1Ph

Ψυκτική Απόδοση Btu/h 24000(9045-28163)
 Ψυκτική Απόδοση kW 7.0(2.65-8.25)
 Θερμική Απόδοση Btu/h 25000(9963-29121)
 Θερμική Απόδοση kW 7.33(2.91-8.53)
 Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη 6.10
 Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) 4.00
 Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) 5.10
 Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Y/M/X/H) 47/40/33/22
 Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) 61
 Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) 60
 Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) 69
 Παροχή Αέρα m³/h (Y/M/X) Εσωτερική 1050/860/700
 Παροχή Αέρα m³/h (Y) Εξωτερική 3000
 Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη 402
 Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) 1645/1757
 Περιεκτικότητα R32 1.60
 Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β) mm 325 x 1038 x 235
 Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β) mm 702 x 845 x 363
 Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg 12,8
 Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg 51,5
 Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm 9.52(3/8)/15.9(5/8)
 Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m 50--25
 Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) °C -15~50
 Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) °C -25~30
 Ψυκτικό Υγρό R32

Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα (εργασία/ ανταλλακτικά).

-Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των τριών (3) ετών θα περιλαμβάνεται και μια (1) ετήσια προληπτική συντήρηση ανά έτος σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου.

-Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

- Η τοποθέτηση και εγκατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο επαγγελματία ψυκτικό.

-Το κλιματιστικό θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Οι καλωδιώσεις και η ηλεκτρική παροχή θα γίνει από το προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας

Οι εργασίες εγκατάστασης δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων, δίκτυο αποχέτευσης, θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και τις οδηγίες επίβλεψης), είναι υποχρέωση του προμηθευτή). Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλικές βάσεις βαμμένες με αντισκωρική βαφή, ή ανοξείδωτη και θα στηρίζονται στον τοίχο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με φορτίο που θα φέρουν.

- Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή και να πληρούν τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήμερα).

- Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ' όψη τις συνθήκες του έργου (H-M εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας).

1.Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του Νοσοκομείου , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενής και τους επισκέπτες καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς να επισκεφθούν τον χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα και να αναφέρουν σ' αυτή ότι έλαβαν πλήρη γνώση, των ειδικών τοπικών συνθηκών.

Για το Γραφείο Προμηθειών - Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ